



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области**

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом. 15а, тел. (8442) 95-25-55
e-mail: emercom@volganet.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Урюпинску, Нехаевскому,
Новониколаевскому и Урюпинскому районам Волгоградской области**

403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. М. Горького, д. 78
e-mail: und34_emercom@volganet.ru

Телефоны «горячей линии»
(8442) 78-99-99 ГУ МЧС России по Волгоградской области

Предписание № 10/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 9 «Журавушка» городского округа город Урюпинск

в лице заведующего Малаховой Елены Юрьевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Урюпинска Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору № 10 от «24» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального Закона от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. 03 марта 2021 года по 10 час. 00 мин. 31 марта 2021 года, проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором г. Урюпинска, Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов Волгоградской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Поликарповым В.И. на объекте детского сада МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка» городского округа город Урюпинск, расположенного по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Московская, 5

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка» городского округа город Урюпинск Малаховой Еленой Юрьевной

указываются должности, фамилии, инициалы лиц, участвующих в проверке

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Стены лестничной клетки первого и второго этажей детского сада имеют горючую отделку выполненной из древесноволокнистых панелей – <i>устранить указанное нарушение.</i>	п. 2, п. 7, таблица 28 ст. 134 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 16.08.2021 г.	

2	Лестничные марши лестничной клетки первого и второго этажей детского сада имеют горючую отделку ступеней выполненной из древесины – <i>устранить указанное нарушение.</i>	п. 2, п. 7, таблица 28 ст. 134 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 16.08.2021 г.	
---	---	---	------------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Урюпинска,

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору

Нехаевского, Новониколаевского и Урюпинского районов

Волгоградской области по пожарному надзору

Полицарпов В.И.



«31» марта 2021 г.

Предписание для устранения получил:

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавушка»
городского округа г. Урюпинск

М.П.

Е.Ю. Малахова

«31» марта 2021 года